江苏省泰州市国控企业污染源废气监测数据审核表

行政区	企业名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	工况负荷（%）	流量（m^3/h）	烟气温度（℃）	含氧量(%)	监测项目名称	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	标准限值（mg/m^3）	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
海陵区	泰州金泰环保热电有限公司	热力生产和供应	总排口锅炉烟道	火电厂大气污染物排放标准	/大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉	2017/8/17 9:00:00	75.0	347768.000000	96.2	8.00	烟尘	5	6	20	mg/m3	是		
					/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉）						二氧化硫	7	8	200	mg/m3	是		
											氮氧化物	33	38	200	mg/m3	是		
											汞及化合物	0.00001	0.000015	0.03	mg/m3	是		
											林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		