

江苏省泰州市污水处理厂监测数据审核表

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量 (吨/天)	进口流量 (吨/天)	出口流量 (吨/天)	监测项目	进口浓度 (mg/L)	出口浓度 (mg/L)	标准限值 (mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
泰兴市	泰兴市滨江污水处理总厂	长江中下游干流	2017/10/9 0:00:00	化学工业 主要水污 染物排放 标准	/集中式工业污水处理厂/ 一级标准	110000	29816.00	29816.00	总氮	34.9	1.74		mg/L			该项目无标准值
									石油类	1.96	<0.1	5	mg/L	是		
									粪大肠菌群数	2300	450		mg/L			该项目无标准值
									氨氮	15.5	0.6	15	mg/L	是		
									PH值	7.18	7.02	6-9	mg/L	是		
									生化需氧量	9.5	4.5	20	mg/L	是		
									磷酸盐(以P计)	2.59	0.351	0.5	mg/L	是		
									化学需氧量	302	44	80	mg/L	是		
									色度	80	25	50	mg/L	是		
									总汞	0.0016	<0.00001	0.05	mg/L	是		
									总镉	<0.01	<0.01	0.1	mg/L	是		
									总铬	<0.004	<0.004	1.5	mg/L	是		
									六价铬	<0.004	<0.004	0.5	mg/L	是		
				总砷	<0.007	<0.007	0.5	mg/L	是							
				总铅	0.08	<0.02	1	mg/L	是							
				悬浮物	54	9	70	mg/L	是							
				阴离子表面活性剂(LAS)	2.07	0.23	5	mg/l	是							
	动植物油	1.23	<0.1	10	mg/l	是										